



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 40»
Т.М. Мильситова

АКТ
обследования состояния здания

от 31 марта 2021г.

г. Кемерово

Владелец: МБОУ «СОШ № 40».

Адрес: 650000 г. Кемерово, пр. Кузнецкий 44.

№ п/п	Результат осмотра	Рекомендации по устранению дефектов	Принятые меры	Примечание
Цокольный этаж				
1.	Помещения на цокольном этаже сухие, дефектов не выявлено.			
1 этаж				
2.	В помещениях 1 этажа дефектов не выявлено.			
2 этаж				
3.	В помещениях 2 этажа дефектов не выявлено.			
3 этаж				
4.	В помещениях 3 этажа дефектов не выявлено.			
4 этаж				
5.	В помещениях 4 этажа дефектов не выявлено.			
Чердачные помещения				
6.	Чердачные помещения сухие, проветриваемые, дефектов в конструкциях не выявлено.			
Фасад здания				
7.	Вымывание раствора из кирпичной кладки фасада здания со стороны двора.	Оштукатуривание фасада.		
8.	Отсутствие сливов на карнизе фасада здания со стороны двора.	Установка сливов.		
9.	Разрушение лакокрасочного покрытия оконных блоков спортивного зала со стороны улицы.	Восстановление лакокрасочного покрытия.		
10.	Наличие теплового шва по периметру с 1 по 4 этаж.		Мониторинг	
Кровля				
11.	Течь кровли над кабинетом №38.	Ремонт кровли	Своевременная очистка от снега	

12.	Течь кровли над кабинетом №39	Ремонт кровли	Своевременная очистка от снега	
-----	-------------------------------	---------------	--------------------------------	--

Председатель комиссии – Медведев Ю.Г. - зам. директора по БЖ

Члены комиссии – Зайцева М.А. – зам. директора по АХР

Лузганова О.В. – председатель ПК